

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На Комсомольской», рассмотрев предписание № 6 от 19.01.2017 г. об устранении нарушений требования пожарной безопасности, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания:

1. Установлены противопожарные двери в кабинетах – бухгалтерия, кабинет №8.

Приложение:

1. Копия паспорта № 5098199 дверь металлическая противопожарная E160 (EIS60)- кабинет №8.
2. Копия сертификат на противопожарную дверь кабинет №8.
3. Копия паспорта № 5098194 дверь металлическая противопожарная E160 (EIS60)- кабинет бухгалтерии.
4. Копия сертификата на противопожарную дверь кабинета бухгалтерии.
5. Копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

И. о. директора МАУДО
ДЮЦ «На Комсомольской»



Е. В. Карнаух